



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

SETTORE COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA STRUTTURE INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE SOTTORDINATA

N.B.: Protocollo e data in filigrana a lato

Vs. rif. nota prot. n. 11069 del 17/06/2026

COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE
TERRITORIO ISOLA D'ISCHIA
commricostruzioneischia@pec.it

Oggetto: Piano degli interventi Ordinanza 14 del 30/09/2023 - intervento denominato "CDCT-1-008 Consolidamento costone alla via Selva Pera in Casamicciola Terme (NA)" - conferenza di servizi (Ordinanza n. 32 del 28 marzo 2025 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022) – Convocazione seconda seduta – **PARERE**

[Prot. AdBDAM n.23323 del 17/06/2026 e n. 10886 del 20/03/2026]

Si premette, che:

- con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, e che l'esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità è condotto, con riferimento ai vigenti piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle suddette ex Autorità di Bacino, con specifico riguardo a quelli pertinenti per l'ambito territoriale (Unit of Management - UoM) in cui ricadono le opere/interventi oggetto dell'istanza, nonché ai piani di gestione distrettuali delle acque e del rischio di alluvioni (www.distrettoappenninomeridionale.it).
- con Decreto del Segretario Generale n. 426 del 21.05.2024, è stato approvato, con relative misure di salvaguardia, il Primo Stralcio funzionale del Progetto di Aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Isola di Ischia riguardante il Comune di Casamicciola Terme (NA) (art. 5-quater L. n. 9/2023 e art. 68, commi 4-bis e 4-ter D. Lgs. 152/06 e s.m.i. così come integrato dalla Legge n. 120/2020);

Tanto premesso, con riferimento all'oggetto ed alla documentazione visionata al link indicato nella nota a margine evidenziata, acquisita al prot. n. 10886 del 20/03/2026 e successivamente integrata con nota 2026_23323 del 17/06/2026, la scrivente Autorità di bacino distrettuale rileva che:

- ✓ il progetto definitivo/esecutivo in esame prevede la realizzazione di una palificata e di un muro di contenimento, nel comune di Casamicciola, in provincia di Napoli (NA). In particolare, gli interventi prevedono le seguenti opere:
 - realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato largo 1.30 m e spesso m 0.40, con andamento spezzato tale da conformare la piazzola crollata, fondato su 22 pali in calcestruzzo dal diametro di 300 mm di m 8.00 di lunghezza;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

SETTORE COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA STRUTTURE INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE SOTTORDINATA

- realizzazione di una palificata di 33 m, costituita da un primo tratto con i pali da diametro 300 mm posti ad interasse di 1.00 m, prima del muro di contenimento, e di un secondo tratto in prosecuzione del muro;
 - eliminazione della rete corticale impiantata nell'area del realizzando muro (opere provvisorie);
 - realizzazione di una barriera di protezione a carattere provvisoria per la sicurezza degli operatori, costituita da una rete a maglia 8x10 tessuta tra barre diametro 32mm ancorate al suolo ed emergenti per 1.50m (opere provvisorie);
 - realizzazione di una rampa di cantiere e conseguente modellazione del ciglio superiore del pendio per la realizzazione della fondazione del muro e dei pali sottostanti (opere provvisorie);
 - realizzazione di un piano di lavoro in terra a quota fondazione mediante spianamento dello stesso antistante la fondazione (opere provvisorie);
- ✓ nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico [PSAI] dell'ex Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, gli interventi in progetto ricadono in aree perimetrate a pericolo da frana *molto elevato* P4 e rischio da frana *molto elevato* R4; le stesse opere interferiscono, con aree perimetrate a rischio idraulico *medio* R2;
 - ✓ per quanto disposto dall'art. 18, c. 1, lett. a) delle Norme di Attuazione del citato PSAI, gli interventi in progetto risultano consentiti nelle suddette aree perimetrate e soggetti al parere preventivo-obbligatorio dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. i);
 - ✓ ai fini dell'espressione del richiesto parere, i progetti degli interventi, ai sensi dell'art. 36, c. 1 delle citate norme "... sono accompagnati dallo studio di compatibilità nei riguardi del rischio da frana, commisurato al tipo di intervento proposto, con i contenuti di cui all'Allegato B e ... corredati da una valutazione della pericolosità e del rischio residui a seguito degli interventi proposti e dalla relativa carta della pericolosità e del rischio residui come esplicitato nell'Allegato B...",
 - ✓ l'incartamento progettuale trasmesso conteneva 26 elaborati, tra i quali una relazione generale, una relazione geologica e relazioni di calcolo;
 - ✓ nell'ambito della suddetta documentazione, prodotta a corredo dell'istanza di parere, veniva rilevato:
 - ✓ manca la relazione di compatibilità richiesta dalle N.A.;
 - ✓ il versante a valle del piazzale, che si intende mettere in sicurezza, è stato interessato da una frana che ha coinvolto parte del piazzale stesso; nella relazione geologica non viene descritto il fenomeno che si vorrebbe stabilizzare ed in particolare non viene individuato il presunto piano di scorrimento; quindi, non è possibile valutare se i pali di progetto hanno lunghezza adeguata ad ammorsarsi sufficientemente al substrato stabile;
 - ✓ mancano le verifiche di stabilità del versante, *ante e post operam*; infatti, il muro e la palificata sono stati verificati solo rispetto alla spinta dei terreni;
 - ✓ la scrivente Autorità di Bacino distrettuale richiedeva integrazioni con nota n. 11743 del 26/03/2026;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

SETTORE COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA STRUTTURE INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE SOTTORDINATA

- ✓ con nota n.23323 del 17/06/2026 venivano inviate integrazioni della documentazione progettuale comprendenti la relazione di compatibilità idrogeologica, una relazione geotecnica e di verifica di stabilità del pendio, le relazioni di calcolo per la verifica della stabilità del pendio ante e post operam, una tavola con illustrato il sistema di regimazione idrica della strada, il piano di manutenzione delle opere ed una tavola con l'uso del suolo;
- ✓ nella relazione di compatibilità, sulla base delle indagini effettuate, viene descritto l'assetto stratigrafico del versante in frana e si attesta la compatibilità degli interventi, anche in relazione alle verifiche di stabilità ante e post operam eseguite su due sezioni del versante;
- ✓ La documentazione progettuale integrata appare conforme a quanto richiesto dalle N.A. e risulta commisurata alle caratteristiche degli interventi di progetto.

Per quanto sopra esposto e rappresentato, la scrivente Autorità di bacino distrettuale, per i soli aspetti di propria competenza, esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi di progetto con le seguenti prescrizioni:

- predisporre un Piano di Monitoraggio Geotecnico e Strutturale delle opere e del versante;
- far aggiornare il piano di emergenza comunale, cui è subordinata la presenza di attività antropiche nelle aree a rischio R3 ed R4 ai sensi delle Norme di Attuazione del PSAI.

Si rimette al RUP la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni sopra imposte.

Il Dirigente Tecnico

dott. geol. Gennaro Capasso

Il Segretario Generale

dott.ssa geol. Vera Corbelli

Funzionari:

Geol. A. Sgrosso